

PRB.534.533.1081.2017.BB

Jelenia Góra, dnia 09 października 2017 r.

M.Z.G.K. Sp. z o.o. w Karpaczu  
L.dz. 27/18  
2017 -10- 17  
Skierowano pzo  
Prezes

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY  
NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH**

Dotyczy następującej próbki wody :

Kod próbki	Miejsce pobrania próbki Kod punktu poboru	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania z badań	Nr protokołu poboru próbki
2299	Karpacz, ul. Karkonoska 29 – kran na zapleczu	27.09.2017	1081/BW/2017	533/17/Z

Próbka została pobrana na zlecenie klienta zewnętrznego i dostarczona do laboratorium przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.

Pomiary wykonane w miejscu poboru próbki:

Parametr fizyczny lub chemiczny	Jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość	wynik
chlor	mg/l Cl <sub>2</sub>	0,30	0,04

**I. Charakterystyka składu fizyko-chemicznego zbadanej próbki wody:**

Woda przezroczysta, bez zabarwienia, bez zapachu, bez jonów amonowych o przewodności w granicach norm sanitarnych. Odczyn pH po uwzględnieniu niepewności badania mieści w granicach norm sanitarnych.

**II. Charakterystyka składu mikrobiologicznego zbadanej próbki wody:**

Pod względem mikrobiologicznym woda nie budzi zastrzeżeń.

**III. Orzeczenie:**

Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie monitoringu kontrolnego **woda odpowiad**a wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia.

**Podstawy prawne:**

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989)

Opracował:  
Bogusław Bruzda

Zatwierdził:  
KIEROWNIK SEKCJI  
Poboru Prob i Orzecznictwa  
*Przebie*  
mgr inż. Renata Przebie



AB 682



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze  
Oddział Laboratoryjny  
58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 139

telefon: 75 6435582 (83) fax: 75 6435574

M.Z.G.K. Sp. z o.o. w Karpaczu  
L.dz. ....  
2017 -10- 17  
Skierowano .....  
Prezes .....

Jelenia Góra, dnia 28.09.2017 r.  
oryginał / kopia\*

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 1081/ BW / 2017 WODY

**Nazwa i adres klienta :** Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Obrońców Pokoju 2a  
58-540 Karpacz

**Próbkę/ki do badań przyjęto:** Zgodnie ze zleceniem wewnętrznym  
533/17/Z/CHW, 533/17/Z/MW z dnia 27.09.2017 r

**Miejsce pobrania próbek/ki/ :** Karpacz, ul. Karkonoska 29  
(kran na zapleczu)

**Próbkę/ki pobrał:** pracownik PSSE w Jeleniej Górze  
**Próbkę/ki do badań pobrano:** 27.09.17 r.  
**Data przyjęcia próbek/ki :** 27.09.17 r.  
**Data wykonania badań:** 27.09.17 r. - 28.09.17 r.

### Opis i identyfikacja próbek/ki :

- woda do spożycia
- oznakowanie przez próbkobiorcę: 3(3 opakowania)
- oznakowanie przez laboratorium: 2299/CHW/MW/C
- stan próbek: bez zastrzeżeń

Zatwierdził:

K I E R O W N I K  
Oddziału Laboratoryjnego

Joanna Niedbach

Otrzymują :

1. klient – 3 egz.
2. a/a – 1 egz.

1. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
2. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek/ki.
3. Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transporcie próbek/ki.
4. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji AB 682 oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone „ \* ”.

\* niepotrzebne skreślić